Общество с ограниченной ответственностью «Лаб24»
(ООО «Лаб24»)
Юридический адрес: 125371, г. Москва, шоссе Волоколамское, двлд 89, этаж 1, пом.111
Испытательная лаборатория ООО «Лаб24» адрес места осуществления деятельности: 125371, РОССИЯ, Москва г, Волоколамское ш, д. 89, строен. 2, Производственно-складской корпус, 2 этаж, помещения №201, №205, №209, №214, №217, №218, №219, №222, №224
тел.: +7 (495) 133-01-34 адрес электронной почты: info@lab-24.ru
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21AH50

УТВЕРЖДАЮ:
Руководитель ИЛ ООО «Лаб24»
_____ К.Г. Тихомирова
23 сентября 2022 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 7130 от 23.09.2022
(Дата выдачи протокола)

Наименование испытуемого объекта	Вода питьевая		
Наименование заказчика	ТСЖ "ГРЮНВАЛЬД"		
Юридический адрес заказчика	143085, Московская обл., г. Одинцово, рп. Заречье, ул. Весенняя, дом 1, корпус 8		
Фактический/почтовый адрес заказчика	143085, Московская обл., г. Одинцово, рп. Заречье, ул. Весенняя, дом 1, корпус 8		
Место отбора пробы (адрес)	Московская обл., пос. Заречье, ул. Весенняя, д. 1, стр 1		
Точка отбора пробы	Ул. Весенняя (ВЗУ после ультрафиолета)		
Отбор пробы выполнил	Заказчик		
Дата/время отбора пробы	20.09.2022/15:30	**Дата/время получения пробы в ИЛ**	20.09.2022/17:15
Дата начала испытаний	20.09.2022	**Дата окончания испытаний**	23.09.2022
Сопроводительная документация	Заявка		
Нормативный документ на отбор проб	-		
Дополнительная информация	ИЛ не несет ответственности за отбор, доставку и предоставленную информацию об образце (пробе)		
Регистрационный номер пробы в лаборатории	22/006290		

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытания с характеристикой погрешности/ неопределенности*	Единицы измерения	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
	ХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ				
1	Водородный показатель	7,06 ± 0,20	ед.pH	6-9 1)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97, изд. 2019 г.
2	Сухой остаток	856 ± 77	мг/дм³	1000 1)	ПНД Ф 14.1:2:4.114-97, изд. 2011 г.
3	Жесткость	3,6 ± 0,5	°Ж	7 1)	ГОСТ 31954-2012, метод А, изд. 2013 г.
4	Цветность	9 ± 4	градусы	20 1)	ПНД Ф 14.1:2:4.207-04, изд. 2004 г.
5	Мутность	менее 1	ЕМФ	2,6 1)	ГОСТ Р 57164-2016, изд. 2019 г.
6	Железо общее	0,13 ± 0,03 *	мг/дм³	0,3 1)	ПНД Ф 14.1:2:4.50-96, изд. 2011 г.
7	Марганец	0,022 ± 0,004	мг/дм³	0,1 1)	ФР.1.37.2016.23613, изд. 2016 г.
8	Нитраты	менее 0,1 *	мг/дм³	45 1)	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95, изд. 2011 г.
9	Стронций	0,24 ± 0,10	мг/дм³	7 1)	ФР.1.37.2016.23613, изд. 2016 г.
10	Сульфаты	34 ± 4	мг/дм³	500 1)	ГОСТ 31940-2012, метод 1, изд. 2013 г.
11	Фториды	0,40 ± 0,07 *	мг/дм³	1,5 1)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.179-2002, изд. 2012 г.
12	Хлориды	164 ± 16 *	мг/дм³	350 1)	ПНД Ф 14.1:2:3:4.111-97, изд. 2020 г.
13	Магний	18,8 ± 1,9	мг/дм³	50 1)	ФР.1.31.2015.21608, изд. 2014 г.
14	Массовай концентрация суммарных растворенных форм кремния	7,9 ± 1,2 *	мг/дм³	20 1)	ФР.1.31.2009.06212 (НДП 10.1:2:3.100-08), изд. 2020 г.
15	Кальций	41,1 ± 2,7	мг/дм³	не норм. 1)	ФР.1.31.2015.21608, изд. 2014 г.

№ п/п	Наименование показателя	Результат испытания с характеристикой погрешности/ неопределенности*	Единицы измерения	Норматив	НД на метод испытаний
1	2	3	4	5	6
16	Нитриты	менее 0,02 *	мг/дм³	3 [1)]	ПНД Ф 14.1:2:4.3-95, изд. 2011 г.
17	Фосфаты	0,063 ± 0,009	мг/дм³	3,5 [1)]	ПНД Ф 14.1:2:4.248-07, изд. 2016 г.
18	Аммиак и аммоний-ионы суммарно	менее 0,1	мг/дм³	2 [1)]	ПНД Ф 14.1:2:4.276-2013, изд. 2013 г.

[1)] СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания"

Примечание: Измерение мутности проводилось при длине волны падающего излучения 530 нм

Результаты изложенные в протоколе распространяются только на образцы подвергнутые испытаниям
Полное или частичное воспроизведение протокола допускается только с разрешения ООО «Лаб24»